



CE According to
the low voltage
directive:
2006/95/EC /
the EMC directive:
2004/108/EC



	net weight	gross weight
ETX/ETY15	175 gr	200 gr
ETX/ETY25	210 gr	235 gr

EN MOUNTING INSTRUCTIONS

Speed controller for single phase voltage controllable motors

Technical data

Voltage: 230 VAC - 50 Hz
Current range Fuse
ETY/ETYX-0-15-AT 0,1-1,5 A F 2,0 A - H
ETY/ETYX-0-25-AT 0,2-2,5 A F 3,15 A - H

Enclosure external: plastic, ASA, RAL 9010 white-ivory
Enclosure internal: polyamide According to IEC 60335
Max ambient temperature: 35 °C
For indoor use only, non-condensing!

Inset mounting (IP 44)

Break mains voltage. Connect according to diagram. Mount innercase to the wall with connections pointing down. Turn on mains voltage and controller. Adjust min. speed and turn off controller. Mount cover with nut to the wall. Push knob in place at off position.

Surface mounting (IP 54)

Break mains voltage. Mount surface mounting case to the wall together with included grommets. Connect according to diagram. Mount inner case in surface mounting case with included screws. Turn on mains voltage and controller. Adjust min. speed and turn off controller. Mount cover with nut to surface mounting case (without packing). Push knob in place at off position. When needed a 5 mm hole for condensation water is to be drilled at the bottom of the surface mounting case.

Adjustment

The trimmer is adjusted so that the motor does not stop due to variations of mains voltage and that it restarts after power failure. (↓ conn. 2): Extra connection to, for example, damper or use as inlet to the controller without bypassing breaker of turning knob.

Wiring (see fig.)

- 1 power supply 230 VAC, 50 Hz
- 2 230 VAC not regulated output for connecting lamp, valve, dampers ... or three wire motor connection; branched off after switch (Imax: 2 A)
Input: to bypass switch
- N neutral
- 3 regulated output to motor
- 4 fuse holder with spare
- 5 minimum speed adjustment trimmer

Type of motor

The controller is only to be used together with fans that are suitable for speed control. The motor used should be internally protected against overheating.

In case of faulty operation

Please check that: Right voltage is applied. All connections are correct. The machine to be regulated is functioning. The fuse in fusebox is OK. The fuse in the controller is OK.

Change of fuse

Undo knob by first turning the knob to the right beyond end stop and then pull. Remove the nut. Remove fuse holder with a screwdriver. Change fuse. Put the details back in place. Use only recommended fuses (Approved, fast, with high breaking capacity) otherwise loss of warranty will ensue.

Warranty

Two years from delivery date against defects in manufacturing. Any modifications or alterations to the product relieve the manufacturer of all responsibility.

The manufacturer bears no responsibility for any misprints or mistakes in this data, and modifications or improvements to the product can be made at any time after date of publication.

Maintenance

In normal conditions the controllers are maintenance-free. If soiled clean with dry or dampish cloth. In case of heavy pollution clean with a non-aggressive product. In these circumstances the controller should be disconnected from the mains. Pay attention that no fluids enter the controller. Only reconnect the controller to the mains when it is completely dry.

- ⚠ All works may only be carried out by skilled personnel following the local regulations and AFTER the controller is completely separated from the mains.
- Replace fuse only with same type and rating.

NL MONTAGE-INSTRUCTIES

Toerenregelaar voor éénfase spanningsregelbare motoren

Technische gegevens

Netspanning: 230 VAC - 50 Hz

Bereik	Zekering
ETY/ETYX-0-15-AT	0,1-1,5 A F 2,0 A - H
ETY/ETYX-0-25-AT	0,2-2,5 A F 3,15 A - H

Behuizing extern: plastic, ASA, RAL 9010 voorwit

Behuizing intern: polyamide volgens IEC 60335

Max. omgevingstemperatuur: 35 °C

Voor gebruik binnen, niet-condenserend!

Montage-aanwijzingen voor inbouw (IP 44)

Door de bedieningsknop verder dan de max. stand te draaien kan hij gemakkelijker afgenoem worden. Eventueel een kleine schroevendraaier gebruiken. Na verwijderen van de zeskantmoer in het midden op de regelaar met de aansluitklemmen aan de onderzijde, volgens onderstaand schema aansluiten. Spanning geven en met de trimpotentiometer, het kleine zwarte Schroefje aan de linkeronderzijde, het minimum toerental instellen. De afsluitkap monteren. De stelknop vast aandrukken en op 'uit' instellen.

Montage-aanwijzing voor opbouw (IP 54)

Handel als beschreven onder 'inbouw'. De regelaar kan met de twee meegeleverde schroeven in de kast worden vastgezet. De afdichtingsring niet gebruiken. Aan de onderzijde van de opbouwdoos moet bij extreem vochtige omstandigheden een condensatiedoorvoeropening geboord worden (max. 5 mm). Met twee meegeleverde schroefjes kan de regelaar in de doos worden vastgeschroefd.

Extra aansluiting

De tweede aansluiting van links, gemerkt met ↓ blijft 230 Volt spanning voeren. Daarop kan bijvoorbeeld een regelklep of een signaallamp worden aangesloten.

Aansluitschema (zie fig.)

- 1 netvoeding 230 VAC, 50 Hz
- 2 niet-geregelde uitgang 230 VAC, of ter overbrugging van het aan/uit-contact (Imax: 2 A)
- N neutral
- 3 geregelde uitgang naar motor
- 4 ingebouwde zekering met reserve (snel, keramisch)
- 5 minimum speed adjustment trimmer

Instellen trimpotentiometer

Het minimum toerental (met zwart schroefje links onder) moet zo ingesteld worden dat de motor ook bij het laagste toerental aanloopt.

E-motoren

De regelaar kan alleen worden toegepast bij elektromotoren die geschikt zijn voor toerentalregeling. Elke motor dient thermisch beveiligd te worden.

Bij storing

Controleer of de juiste spanning is aangelegd. Zijn de aansluitingsklemmen goed vastgedraaid. Controleer de interne overbelastingszekerung.

Verwisselen van de zekering

Zoals beschreven bij 'montage' de regelaar demonteren. De houder van de zekering (1 reserve) bevindt zich onder het dekseltje aan de voorzijde-boven. Deksel met een kleine schroevendraaier verwijderen. Reserve zekering inzetten. Montage als eerder omschreven.

Garantie

Twee jaar na leveringsdatum. Het aanbrengen van wijzigingen aan het product ontslaat de fabrikant van elke verantwoordelijkheid.

De producent draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele drukfouten of vergissingen in deze data, alsook kunnen te alle tijde verbeteringen of wijzigingen aan het product aangebracht worden na het uitbrengen van deze data.

Onderhoud

In principe zijn de regelaars onderhoudsvrij. In geval van lichte bevuiling reinigen met een droge of licht vochtige doek. Bij zware bevuiling reinigen met een niet-agressief product. Hierbij dient de regelaar volledig van het net gescheiden te worden. Opgelet dat er geen vocht in de regelaar binnendringt. De stroom pas terug aansluiten wanneer de regelaar volledig droog is.

! Alle werkzaamheden mogen enkel uitgevoerd worden volgens de plaatselijk geldende voorschriften door vakbekwaam personeel en NADAT de regelaar volledig van het net is gescheiden.

Vervang de zekering enkel door eenzelfde type met zelfde waarde.

FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Variateurs pour moteurs monophasés à tension réglable

Données techniques

Alimentation: 230 VAC - 50 Hz

Intensité	Fusible
ETY/ETX-0-15-AT 0,1-1,5 A	F 2,0 A - H
ETY/ETX-0-25-AT 0,2-2,5 A	F 3,15 A - H

Bôtier externe: plastique, ASA, RAL 9010 blanc-ivoire

Bôtier interne: polyamide selon IEC 60335

Max. température du milieu: 35 °C

Pour utilisation en intérieur, sans condensation!

Instruction pour montage encastré (IP 44)

Si le bouton de mise en marche es tourné plus loin que la position maximum, il peut être enlevé plus facilement. Utilisez éventuellement un petit tournevis. Après l'enlèvement de l'écrou hexagonal au milieu du régulateur, la plaque de fermeture peut être enlevée. Branchez le régulateur avec les bornes de raccordement en dessous, selon le schéma ci-après. Alimentez et réglez la vitesse minimum de moteur avec le potentiomètre, la petite vis noire en dessous à gauche. Montez la plaque de fermeture. Pressez fortement le bouton de fonctionnement et mettez-le sur stop.

Instructions pour montage en saillie (IP 54)

Faites comme indiqué ci-dessus. Le régulateur peut être fixé dans la boîte avec les 2 vis fournies. N'utilisez pas le joint. Dans des circonstances extrêmement humides, un trou (max. 5 mm) doit être foré en dessous de la boîte en saillie pour l'eau de condensation.

Raccordement supplémentaire

Le deuxième raccordement de gauche, marqué, de ↓, maintient une tension de 220 V. Un clapet ou une lampe témoin peuvent être reliés à le raccordement.

Schéma de câblage (voir fig.)

- | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | branchement au réseau 230 VAC, 50 Hz |
| 2 | Sortie non réglée 230 VAC, ou contournement du contact en/hors service (Imax: 2 A) |
| N | neutre |
| 3 | sortie réglée, direction moteur |
| 4 | coupé-circuit encastré avec coupé-circuit de réserve. (Rapide, céramique) |
| 5 | vitesse minimum réglable |

Réglage du potentiomètre

La vitesse minimum (avec la petite vis noire en dessous à gauche) doit être réglée de façon que le moteur démarre aussi à la vitesse minimale.

Moteurs-Electrique

Le régulateur peut uniquement être appliqué à des moteurs électriques qui se prêtent au réglage de la vitesse. Chaque moteur doit être mis en sécurité thermiquement.

En cas de perturbation

Contrôlez si la tension est correct. Contrôlez si les bornes de raccordement sont bien vissées. Contrôlez le fusible de surcharge interne.

Changement du fusible

Démontez le régulateur comme indiqué sous 'montage'. La boîte des fusibles (1 de réserve) se trouve sous le couvercle au devant en haut. Enlevez le couvercle avec un petit tournevis. Placez le fusible de réserve. Montage comme susmentionné.

Garantie

Deux ans après date de fabrication. Toutes modifications ou déteriorations du produit met un terme à cette garantie et dégagent le fabricant de toute responsabilité.

L'entreprise décline toute responsabilité pour des erreurs d'impression ou autres et se réserve le droit d'apporter des modifications ou améliorations au produit à tout moment après la date de publication.

Entretien

En principe, les variateurs sont libre d'entretien. En cas de saleté légère, nettoyer le variateur avec une toile sec ou légèrement humide. En cas de saleté lourde : nettoyer avec des produits et moyens non-agressifs. A l'occasion de ces travaux, le variateur est à couper complètement du réseau. Faites attention que des liquides n'entrent pas dans le variateur. Raccorder le réseau seulement quand le variateur est complètement séché.

! Tous travaux sont à exécuter seulement par personnel compétent suivant les dispositions légales en vigueur et APRES le variateur est coupé complètement du secteur.

! Remplacer le fusible uniquement par un fusible même type et valeur.

DE MONTAGE-ANLEITUNG

Drehzahlsteller für 1-fasen spannungsregelbaren Asynchronmotoren

Technische Daten

Netzspannung: 230 VAC - 50 Hz

	Nennlastbereich	Sicherung
ETY/ETX-0-15-AT	0,1-1,5 A	F 2,0 A - H
ETY/ETX-0-25-AT	0,2-2,5 A	F 3,15 A - H

Gehäuse Externe: Kunststoff, ASA, RAL 9010 Elfenbeinweiß

Gehäuse Interne: polyamide nach IEC 60335

Cihazın çalışmaması/yanlış çalışması durumu

Lütfen şu kontrolleri yapınız: Cihaza doğru şebeke bağlantısı yapılmış mı? Tüm bağlantılar doğru mu? Fan hız ayar anahtarının bağlı olduğu cihaz düzgün çalışıyor mu? Sigorta kutusundaki sigorta bozuk mu? Hiz ayar anahtarındaki sigorta bozuk mu?

Sigorta değişimi

Cihazın topuzunu kapalı konuma getiriniz ve kendinize doğru çekerek çıkarınız. Cihazın üzerindeki somunu çıkarıp, sigortanın bağlı olduğu parçayı bir tornavida ile sökünen ve sigortayı değiştiriniz. Sökütüğünüz parçaları yerine tekrar monte ediniz. Sadece tavsiye edilen sigortaları kullanınız (Onaylanmış, hızlı ve yüksek kesme kapasiteli). Farklı sigorta kullanılması garantiyi geçersiz kılar.

Garanti

Üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. Cihaz üzerinde yapılan her türlü değişiklik garantiyi geçersiz kılar.

Bakım

Cihazlar bakıma ihtiyaç duymazlar. Hafif kirlenme halinde: Kuru veya az nemli bir bezle temizleyin. Yoğun kirlenme halinde: Cihaza zarar verecek temizlik malzemeleri kullanmadan temizleyin. Herhangi bir sivinin cihaz içerişine girmemesine özen gösterin. Cihazın kuru olduğuna emin olmadan kesinlikle şebeke bağlantısını yapmayın.



Servis/bakım ehil kişiler tarafından, elektriksel bakım kısıtları sağlanarak, cihazın tüm elektrik bağlantıları kesildikten SONRA yapılmalıdır.

Sigortayı, sadece aynı tipte ve degerdeki bir başka sigorta ile değiştirin.

Max. Umgebungstemperatur: 35 °C
Verwendung im Innenbereich, keine Kondensation!

Montageanleitung für den Einbau (IP 44)

Wenn man den Bedienungsknopf über die maximale Stellung hinaus dreht, kann er leichter abgenommen werden. Eventuell ist ein kleiner Schraubendreher zu benutzen. Nach Entfernen der Sechskantmutter in der Mitte auf dem Regler, mit den Anschlußklemmen an der Unterseite nach dem unten dargestellten Schaltbild anschließen. Spannung anlegen und mit dem Trimm-Potentiometer, der kleinen schwarzen Schraube an der linken unteren Seite, die minimale Drehzahl einstellen. Die Verschlußkappe montieren. Den Stellknopf fest andrücken und auf "aus" stellen.

Montageanleitung für den Aufbau (IP 54)

Wie unter "Einbau" beschrieben vorgehen. Der Regler kann mit den beiden mitgelieferten Schrauben im Schrank befestigt werden. An der Unterseite der Aufbaudose muß bei extrem feuchten Bedingungen eine Kondenswasseröffnung gebohrt werden (max. 5mm).

Zusätzlicher Anschluss

Der zweite Anschluß von links, mit J gekennzeichnet, führt weiterhin die 230 V-Spannung. Daran kann zum Beispiel ein Regelventil oder eine Signallampe angeschlossen werden.

Schaltplan (siehe Fig.)

- | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Netzanschluß 230 VAC, 50 Hz |
| 2 | Nicht-geregelter Ausgang 230 V, bzw. Überbrückung des AN/AUS-Kontaktes (Imax: 2 A) |
| N | Neutral |
| 3 | Geregelter Ausgang zum Motor |
| 4 | Eingegebene Sicherung mit Reservesicherung (schnell, keramisch) |
| 5 | Trimmer minimale Drehzahl |

Einstellen des Trimm-Potentiometers

Die minimale Drehzahl muß (mit der schwarzen Schraube links unten) so eingestellt werden, dass der Motor auch bei der kleinsten Drehzahl oder Stromabbruch anläuft.

E-Motoren

Der Regler kann nur bei Elektromotoren eingesetzt werden, die für die Drehzahlregelung geeignet sind. Jeder Motor muß thermisch gesichert sein.

Bei Störung

Kontrollieren ob die richtige Spannung angelegt ist. Sind die Anschlußklemmen gut angezogen? Die interne Überlastsicherung kontrollieren.

Auswechseln der Sicherung.

Wie unter "Montage" beschrieben, den Regler demontieren. Der Halter für die Sicherungen (1 Reserve) befindet sich unter dem kleinen Deckel oben an der Vorderseite. Den Deckel mit einem kleinen Schraubendreher entfernen. Reservesicherung einsetzen. Montage wie vorstehend beschrieben.

Garantie

Zwei Jahre nach Lieferdatum auf Herstellungsfehler. Alle Änderungen an das Produkt angebracht, enthebt der Hersteller jeder Verantwortung.

Der Hersteller lehnt jede Verantwortung ab für Ungenauigkeiten und Druckfehler und behält sich das Recht vor an den Produkten Veränderungen und Verbesserungen durch zu führen nach dieser Publikation.

Wartung

In Prinzip sind die Regler wartungsfrei. Bei leichter Verschmutzung: Reinigen mit einem Trockenem oder leicht feuchtem Tuch. Bei erheblicher Verschmutzung: Reinigen mit nicht-aggressiven Produkten. Achtung das keine Flüssigkeiten in den Regler ein-

dringen. Nur einschalten, wenn der Regler komplett getrocknet ist

Alle Arbeiten sind aus zu führen durch fachfähig Personal den örtlichen Vorschriften zufolge und NACHDEM der Regler völlig vom Netz ist getrennt.

Die Sicherung nur wechseln mit den gleichen Typ und Wert.

БГ МОНТАЖНИ-ИНСТРУКЦИИ

регулиране на обороти за 1-фазни двигатели

Технически данни

Напрежение: 230 VAC - 50 Hz

Охват по ток Предпазител

ETY/ETX-0-15-AT 0,1-1,5 A F 2,0 A - H

ETY/ETX-0-25-AT 0,2-2,5 A F 3,15 A - H

Външина кутия: пластмасова, ASA, RAL 9010 слонова кост

Вътрешна кутия: полиамид според IEC 60335

Максимална околнна температура: 35 °C

За стайна употреба , без кондензация!

Вграден монтаж (IP 44)

Прекъснете захранващото напрежение. Свържете според диаграмата. Монтирайте вътрешната кутия към стената с насочени надолу връзки. Включете захранващото напрежение и регулатора. Монтирайте капака и съдържанието на кутията с гайка към стената. Натиснете копчето на място в позиция off.

Повърхностен монтаж (IP 54)

Прекъснете захранващото напрежение. Монтирайте кутията за външен монтаж към стената. Свържете според диаграмата. Монтирайте вътрешната кутия в кутията за външен монтаж с помощта на приложените винтове. Включете захранващото напрежение и регулатора. Настройте минималните обороти и изключете контролера. Монтирайте капака с гайка към кутията за външен монтаж (без опаковката). Натиснете копчето на място в off позиция. Ако е необходимо, на дъното на кутията за външен монтаж може да се пробие 5 mm дупка срещу кондензирана вода.

Настройка

Забележка! Тримерът (MIN) ↓ се настройва така, че двигателят да не спира поради колебания в захранващото напрежение и да рестартира след отпадане на захранването. (Клема 2): Допълнителна връзка, например към клапа или се използва като вход към контролер без да се прескача ключа на въртящото копче.

Свързване

- | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | свързване към мрежата 230 VAC, 50 Hz |
| 2 | нерегулируем изход 230 V или като вход към контролер без да се прескача ключа на въртящото се копче (Imax: 2 A) |
| N | нейтрален |
| 3 | регулируем изход към двигател |
| 4 | закрит стопяем предпазител с резервен предпазител |
| 5 | тример за настройване на минимална скорост |

Тип на двигател

Регулаторът може да се използва само с вентилатори, които са подходящи за регулиране на обороти. Използваният двигател е желателно да има вътрешна защита срещу прегряване.

В случай на неизправност

Моля проверете дали: Е подадено указаното напрежение. Всички връзки са правилни. Регулираният двигател е в изправност. Предпазителят на таблото е в изправност. Предпазителят в регулатора е в изправност.

Смяна на предпазителя

Свалете копчето чрез завъртане до крайно дясно положение и след това издърпвайте. Свалете гайката. Свалете държача на предпазителя с отвертка. Сменете предпазителя. Поставете детайлите обратно на местата им. Използвайте само препоръчани предпазители (Сертифицирани, бързо действащи, с висок прекъсващ капацитет). В противен случай гаранцията отпада.

Гаранция

Една година от датата на доставка, срещу производствени дефекти. Всякакви модификации или промени към продукта, освобождават производителя от всяка вина за отговорност.

Производителят не носи отговорност за каквито и да е печатни или други грешки в този документ, също така изменения или подобрения на продукта могат да бъдат направени по всяко време след датата на публикация.

Поддръжка

Принципно контролерите не се нуждаят от поддръжка. В случай на леко замърсяване: Почистете със сух или леко влажен плат. В случай на тежко замърсяване: Почистете с неагресивни продукти и средства. Внимавайте в контролера да не попаднат течности. Включете захранването само след напълно изсъхване на контролера.

Внимание! Всички изделия могат да бъдат обслужвани само от квалифициран персонал, следвайки местните правила и СЛЕД пълното отстраняване на захранването. Предпазителя да бъде сменян само с идентични тип и стойност.

RU ИНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ

Контроллер скорости для одного напряжения фазы управляемых двигателей

Технические данные

Напряжение: 230 VAC - 50 Hz

Охват по току Плавкий предохранитель

ETY/ETX-0-15-AT 0,1-1,5 A F 2,0 A - H
ETY/ETX-0-25-AT 0,2-2,5 A F 3,15 A - H

Пластмассовое внешнее вложение: ACAA, RAL 9010 цвета слоновой кости

Пластмассовое внутреннее вложение: многоамид IEC 60335
Максимальная окружающая температура: 35 °C

Для использования в помещениях, без образования конденсата!

Внутренняя вкладка(IP44)

Перерывайте основного напряжения. Соедините согласно диаграмме. Установите внутреннюю коробку к стене со связями, указывающими вниз. Включите основное напряжение и контроллера. Приспособьте мин. скорость и выключите контроллера. Закрепите покрытие с гайкой к стене. Толкните (нажмите) кнопку в позиции "OFF".

Поверхностная установка (IP45)

Перерывайте основного напряжения. Установите внешнюю коробку к стене вместе с включенные колыца(гromметы). Соедините согласно диаграмме.

Установите внутреннюю коробку в поверхности(внешней)коробке, с включенными винтами. Включите основное напряжение. Приспособьте мин.скорость и выключите контроллера. Закрепите покрытие с гайкой к стене. Толкните(нажмите) кнопку в позиции "OFF". Когда нам нужно 5мм отверстие для конденсации воды надо сверлить в низу коробки для внешнего установления.

Регулирование

Обратите внимание! Триммер (МИН) приспособлен так, чтобы двигатель не остановился из-за изменений основное напряжение и что это повторно начинается после срыва в

электричестве.(сx.2) Дополнительная связь с например- уважитель или использование как вставлено контроллеру, не обходя прерыватель превращения кнопки.

Связи

- | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 основные связи 230 VAC, 50 Hz |
| 2 не регулируемый выход 230 V, или как вставлено контроллеру, не обходя прерыватель превращения кнопки (Imax: 2 A) |
| N ноль |
| 3 регулируемый выход двигателя |
| 4 коробка с предохранителем с запасным /резервным плавким предохранителем. (быстрый, керамический) |
| 5 минимальный установленный диапазон скорости настроен |

Вид двигателя

Контроллер надо использовать вместе с вентиляторами, которые являются подходящими для контроля скорости. Используемый двигатель должен быть внутреннее защищен против перегревания.

В случае дефектной операции

Всегда проверяйте: что бы применено правильное напряжение. Все связи правильны. Машина, которая регулируется функционирует правильно. Плавкий предохранитель в коробке находится в порядке. Плавкий предохранитель в диспетчере в порядке..

Изменение плавкого предохранителя

Расстегните кнопку с первым превращением кнопки направо, ве остановки конца и затем тяните. Удалите держателя плавкого предохранителя с отверткой. Смените плавкого предохранителя. Положите на место детали назад. Используйте только рекомендованные плавкие предохранители (Одобренный, быстро, с высокой разрывной мощностью) иначе, потеря гарантии последует.

Гарантия

Два года с даты поставки против дефектов в производстве. Любые модификации или изменения к продукту освобождают изготовителя от всей ответственности.

Из за постоянного совершенствования устройства, его дизайн и технические характеристики могут быть изменены. Производитель не несет ответственность за любые ошибки или неточности в технических данных, иллюстрациях и графиках.

Транспорт и хранение на складе

Избегите ударов. Сохраняйте в оригинальной упаковке. Избегите чрезвычайных условий.

Эксплуатация

В нормальных условиях контроллеры без обслуживания. Если загрязнен, чистите с сухой или сырой тканью. В случае тяжелого загрязнения убираите с неагрессивным продуктом. При этих обстоятельствах контроллер должен быть разъединен от главной части. Обратите внимание, что вы никакие жидкости не входят в диспетчера. Только повторно соедините диспетчера с главной части, когда он в полностью сухой.

Внимание! Все работы могут только быть выполнены квалифицированным персоналом после местных инструкций и ПОСЛЕ ТОГО, КАК контроллер полностью отделен от главной части.

Замените плавкий предохранитель только тем же самым типом и классом.

LT NAUDÖJIMOSI INSTRUKCIJA

Vienfazių variklių greičio reguliatorius

Techniniai duomenys

Įtampa: 230 VAC - 50 Hz	Srovės stiprumas	Saugiklis
ETY/ETX-0-15-AT 0,1-1,5 A	F 2,0 A - H	
ETY/ETX-0-25-AT 0,2-2,5 A	F 3,15 A - H	
Dėžutė: plastikas, ASA, RAL 9010 baltas-dramblis kaulo spalvos		
Dangtelis: poliamidas atitinkantis IEC 60335 standartą		
Maksimali aplinkos temperatūra: 35 °C		

Potinkinis montavimas (IP44)

Automatinio jungiklio įtampa. Prijungti pagal duotą schemą. Montuoti ant sienos žemyn nukreiptais elektrinio pajungimo išvadais. Įjunkite grandinės įtampą bei reguliatorių. Nustatykite min. greitį ir išjunkite reguliatorių. Uždėkite dangtelį ir užsukite veržlę. Užspauskite rankenėlę išjungimo pozicijoje. Jei reikia 5mm skylės kondensatui išbėgti – išgręžkite ją montažinės dėžutės apačioje.

Viršinkinis montavimas (IP54)

Atjunkite įtampą. Sumontuokite dėžutę ant sienos paviršiaus. Viską sujunkite pagal schemą. Idėkite reguliatorių į prie sienos pritvirtintą dėžutę ir prisukite su komplektacijoje esančiais varžtais. Įjunkite įtampą bei reguliatorių. Nustatykite min. greitį ir išjunkite reguliatorių. Uždėkite dangtelį ir užsukite veržlę. Užspauskite rankenėlę išjungimo pozicijoje. Jei reikia 5mm skylės kondensatui išbėgti – išgręžkite ją montažinės dėžutės apačioje.

Sureguliuavimas

Įsidėmėkite! Potenciometras (MIN) yra nustatytas taip, jog vaikiklis nesustos kintant grandinės įtampai. Nutrūkus maitinimo įtampai ir vėl jai atsiradus, reguliatorius veiks tuo pačiu režimu, kaip ir prieš tai.

Pajungimas

- | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 maitinimo įtampa 230 VAC, 50 Hz |
| 2 nereguliuojamas išėjimas 230 V ar jėjimas valdikliui, kurį pajungus sklandė bus valdyti rankiniu būdu (Imax: 2 A) |
| N nulis |
| 3 reguliuojamas variklio išėjimas |
| 4 saugiklių lizdas su atsarginiu saugikliu. (tvirtas, keramikinis) |
| 5 minimalaus greičio nustatymo vidiniu potenciometru |

Variklio tipas

Regulatorius gali būti naudojams tik reguliuojamo greičio ventiliatorių valdymui. Variklis, kuriam valdyti bus naudojamas regulatorius turī būti apsaugotas nuo perkaitimo.

Gedimo atveju

Prašome patikrinti ar: naudojama tinkama įtampa. Viskas pajungta teisingai. Ar nesugeđę prietaisai, kurį gaminys turi reguliatorius turī būti apsaugotas nuo perkaitimo.

Saugiklio keitimas

Įsitikinkite, kad reguliatorius yra išjungtas ir rankenėlę yra pradinėje padėtyje. Nuimkite rankenėlę. Atsukite veržlę ir nuimkite dangtelį. Atsuktuvo išimkite saugiklių lizdą. Pakeiskite saugiklių. Idėkite saugiklių lizdą atgal į vietą. Naudojite tik rekomenduojamus saugiklius (sertifikotas, greito veikimo), nes kitu atveju garantija nebus taikoma.

Transportavimo ir sandeliavimo sąlygos

Vengti sutrenkimų ir ekstremalių aplinkos sąlygų. Sandeliuoti neišėmus iš originalios pakuotės.

Garantija

Garantija nuo gamybinių defektų galioja du metus nuo pagamino datos. Bet koks korpuso pažeidimas ar savavaliiškas gaminio ketimas, remontas atleidžia gamintoją nuo bet kokios atskomybiés.

Dėl nuolatinio prietaiso tobulinimo, jo konstrukcija bei techninių duomenys gali kisti. Gamintojas neatsako už galimas klaidas

ar kitokio pobūdžio netikslumus techniniuose duomenyse, iliustracijose bei schemose.

Maintenance

In normal conditions the controllers are maintenance-free. If soiled clean with dry or dampish cloth. In case of heavy pollution clean with a non-aggressive product. In these circumstances the controller should be disconnected from the mains. Pay attention that no fluids enter the controller. Only reconnect the controller to the mains when it is completely dry.

⚠️ Bet kokius montavimo ar taisymo darbus gali atlikti tik kvalifikuotas atitinkamos srities darbuotojas ir tik tuomet kai gaminis yra išjungtas iš grandinės. Saugiklį galima pakeisti tik tokio pat tipo ir klasės nauju saugikliu.
⚠️ Kai gaminis yra išjungtas iš grandinės. Saugiklį galima pakeisti tik tokio pat tipo ir klasės nauju saugikliu.

TR MONTAJ TALIMATI

Tek fazlı motorlar için voltaj kontrollü hız ayar anahtarı.

Teknik Veriler

Voltaj: 230 VAC - 50 Hz

Çalışma Akımı Sigorta

ETY/ETX-0-15-AT 0,1-1,5 A F 2,0 A - H

ETY/ETX-0-25-AT 0,2-2,5 A F 3,15 A - H

Kutu external: plastik, ASA, RAL 9010 white-ivory

Kutu internal: polyamide IEC 60335

Max. ortalıcm sicaklığı: 35 °

Siva altı montaj (IP 44)

Ana elektrik bağlantısını kestiğinizden ve sisteme elektrik gelmediğinden emin olunuz. Şemaya uygun olarak elektrik bağlantısını gerçekleştiriniz. Kablo bağlantı delikleri altı gelecek şekilde siva altı kutuyu takınız. Ana bağlantı aktif hale getirecek sistemi çalışır konuma getiriniz ve cihazın minimum hızını ayarlayınız, daha sonra cihazı kapatınız. Fan hızı ayar anahtarının kapaklılarını verilen vidalarla takınız. Cihazın topuzuunu kapalı konumda bırakınız. Gerekli görülmeli halinde youşma tahliyesi için siva üstü bağlantı parçasına 5 mm çapında delik açınız.

Siva üstü montaj (IP 54)

Ana elektrik bağlantısını kestiğinizden ve sisteme elektrik gelmediğinden emin olunuz. Siva üstü bağlantı parçasını verilen bağlanıtlı elemanları ile duvara bağlayınız. Şemaya uygun olarak elektrik bağlantısını gerçekleştiriniz. İç kasayı siva üstü bağlantı parçasına verilen vidalarla bağlayınız. Ana bağlantı aktif hale getirerek sistemi çalışır konuma getiriniz ve cihazın minimum hızını ayarlayınız, daha sonra cihazı kapatınız. Fan hızı ayar anahtarının kapaklılarını verilen vidalarla takınız. Cihazın topuzuunu kapalı konumda bırakınız. Gerekli görülmeli halinde youşma tahliyesi için siva üstü bağlantı parçasına 5 mm çapında delik açınız.

Ayar

Cihaz üzerindeki TRIMMER (minimum hız) ayarının voltaj düşümlerinde cihazın sürekli devreden girip çıkmayacağı şekilde ayarlandığından ve elektrik kesilmeleri sonrası kendiliğinden devreye girdiğinden emin olunuz.

Bağlantı (fig.)

1 şebeke 230 VAC, 50 Hz

2 230 VAC arayanmamış bağlantı (Imax: 2 A)

N neutral

3 motora giden arayanmış voltaj

4 yedek sigortalı sigorta kutusu (hzli, seramik)

5 minimum speed adjustment trimmer

Motor tipi

Fan hızı ayar anahtarı sadece fan hızı değişimlerine izin veren motorlara sahip fanlar ile kullanılmalıdır. Fan motoru isnmaya karşı kendinden korumalı olmalıdır.